



Société MOS INDUSTRIE
276, rue de la Roche-Brune
Parc d'activités de Centr'Alp
B.P. 94
38430 MOIRANS

Vos Réf.:

Nos Réf.: KR. GD / PS

001

- 4 MARS 1996

Interlocuteur : Gérard DENIS 
 (1) 47 64 79 75

29 FEV 1996

Objet : **PIQUE ET COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE**
AGREMENT : C 2440489
DU 26/02/1996

Messieurs,

Vous avez présenté un nouveau pique et coupe-câble hydraulique, étudié suivant nos spécifications du 19 septembre 1989, conçu pour une utilisation sur nos réseaux et installations B.T. et H.T.A.

La réalisation des essais a été confiée à la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de France sur le site "Les Renardières". Les résultats des essais de qualification sont satisfaisants (rapport d'essais HM 21/28-515/1). Nous vous informons que ce matériel est agréé par le Service Prévention et Sécurité et peut être utilisé dans nos Etablissements.

Les caractéristiques techniques de l'appareil sont précisées dans le dossier d'identification que vous avez déposé dans nos services et dont nous vous retournons un exemplaire muni de notre cachet.

Le pique et coupe-câble est présenté dans un coffret bois étudié pour recevoir également le groupe hydraulique électrique, un flexible isolant conforme à la spécification EDF du 25 janvier 1996, un flexible H.P. armé noir et un tapis.

L'ensemble porte la référence constructeur : PICOUP.

Veillez recevoir, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Chef Adjoint du Service
Prévention et Sécurité


Jean-Claude LEBRUN

P.J. : 1 dossier d'identification